

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置	
有限会社 和泉屋	米沢市中央五丁目3番13号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和5年5月28日
株式会社菊地組、障がい者福祉サービス事業所やまぼうし	米沢市直江町2番30号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和5年8月16日
後藤テナント	米沢市駅前二丁目8番32号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和5年11月16日
吉田上子所有テナントビル	南陽市赤湯758番地	屋内消火栓設備の未設置	消防法第17条第1項	建物2階部分	令和5年11月29日