


8の(2)関係


1 承認単位（原則として、指定場所ごとをそれぞれ1の承認単位とする。）

例1



映画館、物販店、飲食店が指定場所なので、それぞれが承認単位となる。


例2



飲食店、物販店が指定場所なので、それぞれが承認単位となる。

2 承認単位の例外


例1 所定の区画がなされている部分（ア関係）



建基令第112条第1項本文に規定されている区画がある場合は、それぞれの区画ごとに、解除の基準に定められている数量などが適用になる。


例2 連続式店舗の各区画（イ関係）

例2 連続式店舗の各区画（イ関係）



連続式店舗である場合は、区画（①～⑤）ごとに解除の基準に定められている数量などが適用される。

例3 大規模百貨店等の売場における複数の承認（ウ関係）



防火区画（150㎡以下）を設け、油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備にフード等用簡易自動消火設備、気体燃料を熱源とする火気使用設備器具に安全装置が設置されている場合は、1の階の売場で複数の承認をすることができる。