

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置	
招湯苑 別館	米沢市門東町一丁目4番9号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和8年2月26日
小蝶ビル	南陽市赤湯501番地の1	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項	2階部分	令和8年8月24日