浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年4月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	550.81	484.9
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	117.30	104.2
川土砂（構成市町水路清掃）	101.60	81.2
汚泥（浸出水処理施設より）	10.00	5.5
覆　土　量		19.0
合　　計	779.71	694.8
埋立残余容量		32,999.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○			○		○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○			○		○	○	○			○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	7.1		
生物化学的酸素要求量（BOD）	7.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 28.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 7.2mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	6.9mg/ℓ		
塩化物イオン		7.88mg/ℓ	12.07mg/ℓ
電気伝導率		14.0mS/m	20.7mS/m
採水日	平成30年 4月　2日	平成30年 4月18日	
測定結果日	平成30年 4月16日	平成30年 5月 1日	
	※ 平成30年 4月 6日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年5月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	481.00	423.7
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	119.83	106.6
川土砂（構成市町水路清掃）	94.80	75.9
汚泥（浸出水処理施設より）	10.00	5.5
覆　土　量		20.0
合　　計	705.63	631.7
埋立残余容量		32,367.6

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○			○		○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	6.8		
生物化学的酸素要求量（BOD）	2.7mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 22.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 7.6mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	4.2mg/ℓ		
塩化物イオン		10.20mg/ℓ	15.90mg/ℓ
電気伝導率		13.8mS/m	21.3mS/m
採水日	平成30年 5月　2日	平成30年 5月14日	
測定結果日	平成30年 5月16日	平成30年 5月23日	
※	平成30年 5月 7日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年6月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	534.55	470.6
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	139.58	124.3
川土砂（構成市町水路清掃）	65.91	52.9
汚泥（浸出水処理施設より）	8.00	4.4
覆　土　量		19.0
合　　計	748.04	671.2
埋立残余容量		31,696.4

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○			○		○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	6.9		
生物化学的酸素要求量（BOD）	検出せず		
化学的酸素要求量（COD）	※ 14.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 8.5mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	2.5mg/ℓ		
塩化物イオン		7.10mg/ℓ	13.30mg/ℓ
電気伝導率		12.9mS/m	21.7mS/m
採水日	平成30年 6月　4日	平成30年 6月11日	
測定結果日	平成30年 6月18日	平成30年 6月19日	
※	平成30年 6月 8日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年7月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	573.58	504.9
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	123.42	109.7
川土砂（構成市町水路清掃）	23.00	18.4
汚泥（浸出水処理施設より）	8.00	4.4
覆　土　量		19.5
合　　計	728.00	656.9
埋立残余容量		31,039.5

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○			○		○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	6.7		
生物化学的酸素要求量（BOD）	1.2mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 14.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 9.6mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	2.4mg/ℓ		
塩化物イオン		7.60mg/ℓ	10.50mg/ℓ
電気伝導率		12.7mS/m	20.0mS/m
採水日	平成30年 7月　2日	平成30年 7月 9日	
測定結果日	平成30年 7月17日	平成30年 7月13日	
	※ 平成30年 7月　6日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年8月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	627.06	552.0
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	137.49	122.5
川土砂（構成市町水路清掃）	3.17	2.6
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		27.0
合　　計	773.72	707.4
埋立残余容量		30,332.1

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○		○	○	○			○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○		○	○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	6.7		
生物化学的酸素要求量（BOD）	1.1mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 13.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 5.4mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	2.3mg/ℓ		
塩化物イオン		7.70mg/ℓ	13.70mg/ℓ
電気伝導率		12.4mS/m	21.3mS/m
採水日	平成30年 8月　1日	平成30年 8月 6日	
測定結果日	平成30年 8月16日	平成30年 8月20日	
	※ 平成30年 8月　6日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年9月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	453.18	330.9
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	105.71	76.1
川土砂（構成市町水路清掃）	7.12	5.5
汚泥（浸出水処理施設より）	9.00	5.0
覆　土　量		61.5
合　　計	575.01	479.0
埋立残余容量		31,225.9

※埋立地残余容量は、8/29に実施した測量結果を基準にした残余容量を記載した。

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○	○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○		○	○	○			○		○	○	○				

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	7.3		
生物化学的酸素要求量（BOD）	検出せず		
化学的酸素要求量（COD）	※ 11.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 2.5mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	1.7mg/ℓ		
塩化物イオン		6.60mg/ℓ	22.00mg/ℓ
電気伝導率		12.1mS/m	24.5mS/m
採水日	平成30年 9月　3日	平成30年 9月10日	
測定結果日	平成30年 9月18日	平成30年 9月18日	
	※ 平成30年 9月　7日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年10月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	579.03	442.7
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	132.95	95.8
川土砂（構成市町水路清掃）	24.72	19.9
汚泥（浸出水処理施設より）	8.00	4.5
覆　土　量		20.0
合　　計	744.70	582.9
埋立残余容量		30,643.0

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○		○	○	○			○		○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	7.4		
生物化学的酸素要求量（BOD）	1.1mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 11.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 2.9mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	2.0mg/ℓ		
塩化物イオン		7.10mg/ℓ	51.00mg/ℓ
電気伝導率		12.1mS/m	32.7mS/m
採水日	平成30年10月　1日	平成30年10月　9日	
測定結果日	平成30年10月15日	平成30年10月10日	
	※ 平成30年10月　5日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年11月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	313.27	228.8
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	134.85	97.0
川土砂（構成市町水路清掃）	7.12	5.7
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		26.0
合　　計	461.24	360.8
埋立残余容量		30,282.2

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○		○	○	○			○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○		○	○	○			○		○	○	○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	7.2		
生物化学的酸素要求量（BOD）	1.3mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※　9.4mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※　2.0mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	1.6mg/ℓ		
塩化物イオン		18.00mg/ℓ	7.70mg/ℓ
電気伝導率		11.9mS/m	11.9mS/m
採水日	平成30年11月　5日	平成30年11月16日	
測定結果日	平成30年11月19日	平成30年11月21日	
	※　平成30年11月　9日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成30年12月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	536.69	392.0
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	125.97	90.6
川土砂（構成市町水路清掃）	1.92	1.5
汚泥（浸出水処理施設より）	10.00	5.5
覆　土　量		21.0
合　　計	674.58	510.6
埋立残余容量		29,771.6

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○			○		○	○	○			○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	7.1		
生物化学的酸素要求量（BOD）	1.8mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 9.2mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 3.6mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	1.7mg/ℓ		
塩化物イオン		7.50mg/ℓ	8.50mg/ℓ
電気伝導率		12.5mS/m	11.9mS/m
採水日	平成30年12月　5日	平成30年12月12日	
測定結果日	平成30年12月19日 ※ 平成30年12月10日	平成30年12月17日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成31年1月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	478.72	349.3
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	97.23	70.1
川土砂（構成市町水路清掃）	0.00	0.0
汚泥（浸出水処理施設より）	8.00	4.4
覆　土　量		18.5
合　　計	583.95	442.3
埋立残余容量		29,329.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○		○	○	○			○		○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	7.0		
生物化学的酸素要求量（BOD）	2.2mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※ 13.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※ 3.3mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	2.6mg/ℓ		
塩化物イオン		7.50mg/ℓ	8.00mg/ℓ
電気伝導率		12.2mS/m	12.0mS/m
採水日	平成31年　1月　2日	平成31年　1月16日	
測定結果日	平成31年　1月18日	平成31年　1月22日	
	※ 平成31年　1月　7日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等