

焼却炉運転データ

令和8年 1月

	ごみ焼却量 (t)			燃焼室ガス温度 (°C)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(°C)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	79.05	-	83.71	879	-	898	170	-	170	4	-	1	ボイラー 毎日設備 の除じん はボイラ ーストブ ローによ り、ろ過 式集塵装 置はろ布 クリーニ ング装置
2日	77.69	-	80.48	886	-	897	170	-	170	5	-	1	
3日	77.49	-	79.07	877	-	887	169	-	170	4	-	1	
4日	72.66	-	73.82	876	-	906	170	-	170	6	-	1	
5日	75.59	-	79.07	879	-	898	169	-	170	8	-	1	
6日	79.80	-	80.52	870	-	901	170	-	170	7	-	2	
7日	79.83	-	80.45	865	-	889	170	-	170	7	-	2	
8日	77.75	-	80.51	885	-	895	170	-	171	7	-	2	
9日	71.45	-	74.46	870	-	889	170	-	170	8	-	2	
10日	75.50	-	79.08	893	-	893	170	-	170	5	-	1	
11日	72.62	-	76.94	891	-	879	170	-	170	4	-	2	
12日	73.98	-	76.96	890	-	880	169	-	169	5	-	2	
13日	72.46	-	77.58	891	-	877	170	-	170	4	-	2	
14日	70.30	33.42	73.39	887	立上げ	877	169	立上げ	170	5	立上げ	2	
15日	71.32	77.39	49.86	876	868	立下げ	169	170	立下げ	4	4	立下げ	
16日	71.99	70.94	-	872	887	-	170	170	-	5	8	-	
17日	72.13	73.12	-	862	879	-	170	170	-	4	8	-	
18日	70.30	71.34	-	878	891	-	170	171	-	3	4	-	
19日	72.40	72.03	-	869	887	-	169	170	-	4	6	-	
20日	28.76	77.90	-	立下げ	900	-	立下げ	170	-	立下げ	9	-	
21日	-	81.61	-	-	881	-	-	170	-	-	6	-	
22日	-	77.63	-	-	887	-	-	170	-	-	7	-	
23日	-	78.35	-	-	891	-	-	170	-	-	6	-	
24日	-	83.50	-	-	884	-	-	170	-	-	5	-	
25日	-	88.32	-	-	876	-	-	169	-	-	6	-	
26日	-	89.45	-	-	894	-	-	170	-	-	8	-	
27日	-	91.42	-	-	904	-	-	170	-	-	6	-	
28日	-	88.37	-	-	905	-	-	170	-	-	8	-	
29日	-	87.66	-	-	907	-	-	169	-	-	8	-	
30日	-	88.93	-	-	908	-	-	170	-	-	11	-	
31日	-	89.48	-	-	906	-	-	170	-	-	9	-	
合計	1,443.07	1,420.86	1,145.90										
平均	72.15	78.94	76.39	879	891	890	170	170	170	5	7	2	

- 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
- ※1 ガス温度は毎正時の平均値
- ※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 12月

	ごみ焼却量 (t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	82.32	-	82.44	900	-	906	170	-	170	3	-	2	ボイラー 毎 日 実 施 す る 。 ボイラー ス ト ブ ロ ー に よ り、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	80.71	-	84.46	880	-	914	170	-	170	3	-	3	
3日	79.98	-	83.96	895	-	925	169	-	170	4	-	2	
4日	81.38	-	84.22	899	-	919	170	-	170	3	-	2	
5日	82.44	-	83.24	901	-	913	170	-	169	3	-	2	
6日	82.91	-	83.39	908	-	910	170	-	169	3	-	2	
7日	85.27	-	85.16	907	-	899	169	-	170	4	-	2	
8日	82.08	-	83.06	896	-	898	170	-	170	3	-	4	
9日	79.61	-	83.89	897	-	898	170	-	170	3	-	2	
10日	79.71	-	83.00	900	-	914	169	-	171	4	-	2	
11日	81.83	-	81.57	904	-	897	169	-	170	3	-	2	
12日	79.81	-	84.52	893	-	887	169	-	170	5	-	2	
13日	83.14	-	84.20	893	-	889	170	-	170	3	-	2	
14日	81.89	-	82.67	899	-	889	169	-	169	4	-	2	
15日	78.28	-	80.35	904	-	886	169	-	169	4	-	2	
16日	81.01	-	82.45	880	-	895	168	-	169	6	-	3	
17日	75.29	-	79.14	876	-	890	169	-	171	6	-	3	
18日	73.69	-	77.59	869	-	899	170	-	170	6	-	3	
19日	78.04	-	82.97	888	-	886	170	-	170	5	-	3	
20日	81.59	-	81.89	874	-	890	169	-	170	6	-	3	
21日	78.52	-	80.34	872	-	888	170	-	170	6	-	3	
22日	76.24	-	78.57	869	-	889	170	-	170	6	-	3	
23日	79.79	-	80.80	859	-	888	170	-	170	7	-	3	
24日	73.41	-	77.06	870	-	896	170	-	170	7	-	3	
25日	74.20	-	76.43	878	-	889	169	-	170	8	-	3	
26日	72.39	-	74.43	882	-	897	170	-	170	10	-	2	
27日	74.01	-	77.67	877	-	883	170	-	171	9	-	2	
28日	77.17	-	78.03	856	-	877	169	-	169	9	-	2	
29日	76.81	-	77.41	856	-	885	169	-	170	9	-	2	
30日	79.32	-	81.03	866	-	881	170	-	170	10	-	2	
31日	77.61	-	78.32	891	-	897	169	-	169	6	-	2	
合計	2,450.45	-	2,514.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	79.05	-	81.11	885	-	896	170	-	170	5	-	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
 ※1 ガス温度は毎正時の平均値
 ※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 11月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度(℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備 及び排ガス 処理設備に 堆積したば いじんの除 去	
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉		
1日	-	34.32	51.98	-	立下げ	立下げ	-	立下げ	立下げ	-	立下げ	立下げ	ボイラー 毎日設備 の除じん はボイラー スートブロ ーにより、 ろ過式集塵 装置はろ布 クリーニン グ装置	
2日														
3日														
4日														
5日														
6日														
7日														
8日														
9日														
10日		11月2日から11月18日まで焼却施設共通設備定期整備のため休炉												
11日														
12日														
13日														
14日														
15日														
16日														
17日														
18日														
19日	3.51	-	-	立上げ	-	-	立上げ	-	-	立上げ	-	-		
20日	77.45	-	22.40	立上げ	-	立上げ	立上げ	-	立上げ	立上げ	-	立上げ		
21日	81.16	36.43	82.41	883	立上げ	899	170	立上げ	171	4	立上げ	2		
22日	73.75	76.81	79.71	896	910	906	170	170	168	4	6	2		
23日	77.35	77.72	83.91	887	912	912	169	170	169	3	4	1		
24日	76.63	77.08	80.53	886	914	916	169	170	169	3	3	1		
25日	78.71	77.29	82.63	897	909	893	169	170	169	3	5	2		
26日	76.81	78.08	80.69	887	908	908	169	170	170	5	4	2		
27日	79.85	78.49	81.00	880	907	906	170	170	171	4	4	2		
28日	79.50	29.54	82.86	889	立下げ	911	169	立下げ	169	5	立下げ	2		
29日	83.43	-	84.68	889	-	914	169	-	170	3	-	1		
30日	83.51	-	84.19	894	-	926	169	-	170	3	-	2		
合計	871.66	565.76	896.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均	72.64	62.86	74.75	889	-	909	169	-	170	4	-	2		

- 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
- ※1 ガス温度は毎正時の平均値
- ※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 10月

	ごみ焼却量 (t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備 及び排ガス 処理設備に 堆積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	-	80.37	81.94	-	907	927	-	170	170	-	5	1	ボイラー 毎 日 設 備 の 除 じ ん は ボ イ ラ ー ス ト ブ ロ ー に よ り、 ろ 過 式 集 塵 装 置 は ろ 布 ク リ ー ニ ン グ 装 置
2日	-	79.51	79.06	-	910	911	-	170	171	-	6	1	
3日	-	80.07	80.92	-	921	913	-	170	170	-	6	1	
4日	-	81.10	83.08	-	907	908	-	170	170	-	5	1	
5日	-	81.58	84.04	-	896	906	-	170	170	-	4	2	
6日	-	82.27	82.88	-	906	901	-	170	169	-	6	1	
7日	-	82.34	83.02	-	905	904	-	171	170	-	5	1	
8日	-	78.86	80.72	-	918	917	-	170	171	-	5	1	
9日	-	77.61	77.49	-	915	933	-	170	170	-	4	2	
10日	-	76.26	79.11	-	916	919	-	171	170	-	5	1	
11日	-	78.67	80.04	-	907	921	-	169	170	-	5	1	
12日	-	81.99	81.95	-	909	914	-	170	170	-	4	1	
13日	-	80.17	83.68	-	930	936	-	170	170	-	5	1	
14日	-	80.01	82.43	-	903	912	-	170	170	-	5	1	
15日	-	82.11	82.04	-	908	930	-	170	170	-	6	1	
16日	-	80.17	81.25	-	924	930	-	170	170	-	4	1	
17日	-	84.07	84.43	-	918	927	-	171	170	-	4	1	
18日	-	83.11	81.62	-	912	937	-	170	170	-	3	1	
19日	-	85.23	84.56	-	918	920	-	170	170	-	4	1	
20日	-	82.23	82.38	-	915	917	-	170	171	-	4	1	
21日	-	81.60	81.86	-	925	922	-	170	170	-	5	1	
22日	-	78.66	78.80	-	914	933	-	170	171	-	6	1	
23日	-	81.96	81.85	-	897	923	-	170	170	-	5	1	
24日	-	81.17	82.20	-	919	925	-	170	170	-	4	1	
25日	-	84.91	84.16	-	915	933	-	170	170	-	4	1	
26日	-	79.59	82.93	-	905	932	-	170	170	-	5	1	
27日	-	82.01	81.42	-	910	932	-	170	170	-	5	1	
28日	-	84.73	84.30	-	922	912	-	171	170	-	4	1	
29日	-	81.34	81.99	-	918	924	-	169	170	-	5	1	
30日	-	79.74	80.99	-	908	910	-	170	170	-	5	1	
31日	-	84.03	83.63	-	903	913	-	171	171	-	5	1	
合計	-	2,517.47	2,540.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	-	81.21	81.96	-	912	921	-	170	170	-	5	1	

- 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
- ※1 ガス温度は毎正時の平均値
- ※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値
- ※3 機器故障により立上げ・立下げを同日に実施したものです。

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 9月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	79.91	80.88	-	905	921	-	170	170	-	2	5	-	ボイラー 毎日設備 の除じん はボイラー スートブロ ーにより、 ろ過式集塵 装置はろ布 クリーニング 装置
2日	83.20	82.00	-	904	931	-	170	171	-	1	5	-	
3日	80.50	79.86	-	922	918	-	169	171	-	1	5	-	
4日	75.49	75.17	-	898	909	-	170	170	-	1	5	-	
5日	80.40	81.21	-	905	923	-	169	170	-	1	5	-	
6日	81.19	80.54	-	904	934	-	170	171	-	1	4	-	
7日	80.35	77.46	-	915	918	-	169	170	-	1	4	-	
8日	80.33	80.21	-	909	910	-	169	169	-	1	5	-	
9日	81.82	79.74	-	918	914	-	169	170	-	1	5	-	
10日	78.44	80.91	-	910	912	-	170	171	-	2	5	-	
11日	79.73	77.94	-	923	923	-	170	170	-	1	4	-	
12日	80.97	79.64	-	912	916	-	170	170	-	1	4	-	
13日	81.83	81.11	-	913	919	-	169	170	-	1	5	-	
14日	82.82	79.98	-	912	917	-	169	170	-	1	4	-	
15日	80.90	80.06	-	910	920	-	170	171	-	1	4	-	
16日	82.72	81.16	-	896	894	-	170	170	-	1	6	-	
17日	79.75	79.58	-	908	915	-	170	170	-	2	5	-	
18日	77.84	75.71	-	911	911	-	170	170	-	2	6	-	
19日	78.73	77.61	-	915	914	-	170	171	-	1	4	-	
20日	82.30	83.10	-	893	909	-	170	171	-	1	4	-	
21日	85.66	83.24	-	905	902	-	169	170	-	2	4	-	
22日	80.54	79.38	37.74	901	908	立上げ	169	170	立上げ	1	4	立上げ	
23日	79.09	78.91	81.62	906	896	922	169	170	170	1	4	1	
24日	27.84	73.47	74.08	立下げ	898	937	立下げ	170	170	立下げ	5	1	
25日	-	78.32	79.04	-	907	928	-	170	170	-	5	1	
26日	-	82.34	85.02	-	904	923	-	170	170	-	4	1	
27日	-	82.85	84.18	-	917	917	-	170	170	-	5	1	
28日	-	83.21	84.15	-	910	912	-	171	171	-	4	1	
29日	-	80.32	81.26	-	905	903	-	171	170	-	4	2	
30日	-	83.38	85.51	-	904	916	-	170	170	-	5	1	
合計	1,882.35	2,399.29	692.60										
平均	78.43	79.98	76.96	908	913	920	170	170	170	1	5	1	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 8月

	ごみ焼却量 (t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	79.62	-	75.75	901	-	943	169	-	170	1	-	1	ボイラー 毎 日 設 備 の 除 じ ん は ボ イ ラ ー ス ト ブ ロ ー に よ り 、 ろ 過 式 集 塵 装 置 は ろ 布 ク リ ー ニ ン グ 装 置
2日	77.32	-	76.08	903	-	929	170	-	170	2	-	2	
3日	77.88	-	73.97	901	-	922	169	-	170	2	-	1	
4日	77.69	-	76.64	895	-	915	169	-	170	1	-	1	
5日	80.63	-	76.77	897	-	925	169	-	170	1	-	1	
6日	76.27	-	73.48	919	-	943	169	-	170	2	-	2	
7日	75.09	-	70.68	907	-	938	170	-	170	2	-	4	
8日	78.72	-	77.80	919	-	945	169	-	169	2	-	1	
9日	80.21	-	75.35	906	-	929	169	-	170	1	-	1	
10日	79.53	-	76.66	906	-	935	169	-	170	2	-	1	
11日	79.30	-	75.52	893	-	911	170	-	170	1	-	1	
12日	83.96	-	78.61	916	-	915	169	-	170	1	-	1	
13日	78.89	-	74.84	918	-	914	169	-	170	1	-	1	
14日	80.64	-	77.54	896	-	918	170	-	170	1	-	1	
15日	83.67	-	76.88	903	-	925	169	-	170	2	-	3	
16日	86.89	-	81.89	900	-	918	168	-	170	2	-	4	
17日	82.80	-	78.98	909	-	929	170	-	170	1	-	4	
18日	83.78	-	79.84	905	-	915	170	-	170	1	-	1	
19日	82.49	-	77.10	894	-	906	169	-	170	1	-	1	
20日	82.22	-	78.74	912	-	930	170	-	169	1	-	1	
21日	79.03	41.05	75.92	920	立上げ	934	169	立上げ	170	2	立上げ	1	
22日	84.85	85.83	50.30	913	909	立下げ	170	170	立下げ	2	5	立下げ	
23日	83.59	83.89	-	915	917	-	169	170	-	1	4	-	
24日	83.08	82.64	-	909	922	-	169	170	-	2	4	-	
25日	83.43	83.97	-	908	918	-	170	170	-	1	5	-	
26日	82.12	79.56	-	910	921	-	169	170	-	2	5	-	
27日	77.40	77.84	-	897	899	-	169	170	-	2	6	-	
28日	83.47	82.85	-	908	926	-	169	170	-	1	5	-	
29日	82.24	83.14	-	892	916	-	170	171	-	1	4	-	
30日	84.80	84.07	-	895	908	-	170	170	-	2	4	-	
31日	83.22	81.47	-	907	915	-	170	170	-	2	4	-	
合計	2,514.83	866.31	1,659.34										
平均	81.12	78.76	75.42	906	915	926	169	170	170	1	5	2	

※1 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 7月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	-	79.11	78.30	-	889	906	-	170	169	-	5	2	ボイラー 毎日設備 の除じん はボイラ ーストブ ローによ り、ろ過 式集塵装 置はろ布 クリーニ ング装置
2日	-	76.93	73.87	-	898	922	-	171	170	-	6	2	
3日	-	75.43	73.18	-	890	915	-	170	170	-	7	4	
4日	-	79.69	77.28	-	889	920	-	170	170	-	6	1	
5日	-	76.20	75.82	-	894	922	-	170	170	-	5	1	
6日	-	81.12	78.35	-	900	914	-	171	170	-	8	2	
7日	-	79.44	74.86	-	922	909	-	171	171	-	6	3	
8日	-	82.63	36.26	-	893	立下げ	-	169	立下げ	-	4	立下げ	
9日	-	83.06	-	-	905	-	-	170	-	-	3	-	
10日	-	83.50	-	-	916	-	-	170	-	-	3	-	
11日	-	85.16	-	-	916	-	-	170	-	-	3	-	
12日	0.00	83.62	-	立上げ	906	-	立上げ	170	-	立上げ	3	-	
13日	57.81	78.50	-	立上げ	918	-	立上げ	170	-	立上げ	4	-	
14日	78.99	79.41	16.44	899	918	立上げ	169	170	立上げ	2	6	立上げ	
15日	74.30	77.06	79.81	890	912	910	169	170	170	2	6	2	
16日	69.92	73.61	74.05	901	908	921	169	170	170	2	5	2	
17日	70.50	74.18	75.01	917	921	916	170	170	170	2	4	1	
18日	73.05	74.15	74.96	909	911	913	170	170	170	2	5	1	
19日	72.63	76.01	75.91	915	909	921	170	170	170	2	5	1	
20日	69.88	74.58	76.54	901	898	928	169	170	170	3	4	1	
21日	72.19	72.60	73.80	899	903	915	170	170	170	1	5	2	
22日	77.79	42.25	77.60	892	立下げ	904	170	立下げ	170	2	立下げ	1	
23日	78.63	-	78.07	917	-	903	169	-	170	1	-	1	
24日	77.56	-	74.72	895	-	921	170	-	170	1	-	1	
25日	76.67	-	74.78	896	-	911	170	-	170	2	-	1	
26日	79.18	-	76.21	895	-	916	169	-	170	2	-	1	
27日	80.66	-	79.53	911	-	917	170	-	170	2	-	1	
28日	84.05	-	79.86	885	-	918	170	-	170	3	-	1	
29日	80.49	-	77.94	896	-	911	170	-	170	1	-	1	
30日	77.15	-	75.99	904	-	920	170	-	170	1	-	1	
31日	75.19	-	74.19	923	-	927	170	-	170	2	-	2	
合計	1,426.64	1,688.24	1,883.33										
平均	71.33	76.74	72.44	903	906	916	170	170	170	2	5	2	

※1 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 6月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	-	78.45	75.83	-	904	911	-	171	171	-	5	2	ボ イ ラ ー 毎 日 設 備 の 除 じ ん は ボ イ ラ ー ス ト ブ ロ ー に よ り 、 ろ 過 式 集 塵 装 置 は ろ 布 ク リ ー ニ ン グ 装 置
2日	-	78.00	76.23	-	904	914	-	170	170	-	4	3	
3日	-	80.37	75.99	-	890	907	-	169	171	-	5	2	
4日	-	78.95	75.53	-	897	909	-	170	170	-	5	3	
5日	-	76.37	72.61	-	905	909	-	169	169	-	5	2	
6日	-	80.60	76.72	-	891	910	-	170	170	-	4	3	
7日	-	75.65	74.90	-	893	920	-	170	170	-	4	3	
8日	-	78.81	75.88	-	900	919	-	170	170	-	3	2	
9日	-	77.06	73.90	-	889	928	-	170	170	-	3	2	
10日	-	80.67	77.60	-	894	910	-	171	170	-	4	2	
11日	-	73.70	71.24	-	899	916	-	171	171	-	4	3	
12日	-	74.70	72.55	-	890	913	-	170	170	-	5	4	
13日	-	76.44	74.88	-	882	927	-	170	171	-	5	3	
14日	-	78.57	76.17	-	896	938	-	171	169	-	4	2	
15日	-	81.62	77.06	-	894	916	-	170	170	-	3	2	
16日	-	81.13	48.46	-	892	立下げ	-	170	立下げ	-	4	立下げ	
17日	-	81.51	28.89	-	894	立上げ	-	170	立上げ	-	3	立上げ	
18日	-	77.82	77.75	-	893	896	-	170	170	-	4	3	
19日	-	74.03	72.64	-	887	922	-	170	170	-	5	2	
20日	-	76.23	73.92	-	873	921	-	170	170	-	5	2	
21日	-	77.50	76.25	-	893	919	-	169	170	-	4	1	
22日	-	76.95	74.04	-	889	920	-	170	171	-	3	1	
23日	-	79.75	77.18	-	894	934	-	170	170	-	5	2	
24日	-	78.36	76.92	-	877	916	-	171	170	-	4	1	
25日	-	78.75	74.98	-	890	926	-	170	170	-	4	1	
26日	-	76.73	75.46	-	894	941	-	170	170	-	4	1	
27日	-	76.48	73.50	-	881	935	-	170	169	-	4	1	
28日	-	73.40	72.56	-	887	921	-	170	170	-	5	1	
29日	-	80.04	78.37	-	892	920	-	170	171	-	4	1	
30日	-	78.34	76.13	-	898	913	-	170	170	-	6	2	
合計	0.00	2,336.98	2,184.14										
平均	-	77.90	72.80	-	892	919	-	170	170	-	4	2	

※1 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 5月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度(℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日													ボイラー 毎日設備の 除じんはボ イラースト ブローによ り、ろ過式 集塵装置は ろ布クリー ニング装置
2日													
3日	4月25日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉												
4日													
5日													
6日													
7日	36.53	-	-	立上げ	-	-	立上げ	-	-	立上げ	-	-	
8日	73.18	34.65	-	923	立上げ	-	170	立上げ	-	2	立上げ	-	
9日	74.92	75.87	38.36	925	889	立上げ	169	170	立上げ	3	5	立上げ	
10日	70.08	71.38	72.10	918	890	923	169	170	170	3	4	2	
11日	69.06	68.83	71.42	908	894	908	170	170	170	4	5	1	
12日	68.81	71.62	71.69	909	898	924	170	170	170	3	4	3	
13日	70.09	70.40	72.33	902	892	927	169	170	170	3	5	2	
14日	67.67	68.59	69.35	893	895	925	170	170	170	2	5	1	
15日	66.28	65.65	66.58	897	897	925	170	170	170	2	5	1	
16日	68.67	68.70	70.59	886	890	924	170	170	170	3	5	2	
17日	16.75	73.13	72.07	立下げ	897	932	立下げ	170	170	立下げ	4	2	
18日	-	70.78	71.54	-	898	924	-	170	170	-	5	2	
19日	-	72.70	69.72	-	894	904	-	170	170	-	5	2	
20日	-	76.33	73.12	-	895	907	-	170	170	-	6	2	
21日	-	71.48	71.92	-	895	905	-	170	171	-	5	2	
22日	-	77.29	71.96	-	903	924	-	170	170	-	4	2	
23日	-	79.22	78.32	-	895	899	-	171	171	-	5	2	
24日	-	83.89	77.72	-	907	904	-	170	170	-	4	2	
25日	-	78.53	78.29	-	912	913	-	171	170	-	4	2	
26日	-	82.66	79.50	-	895	905	-	170	171	-	5	2	
27日	-	82.91	79.93	-	900	887	-	171	171	-	6	2	
28日	-	86.80	81.38	-	906	888	-	170	170	-	5	2	
29日	-	80.88	78.92	-	912	913	-	170	170	-	5	2	
30日	-	78.48	75.52	-	916	912	-	170	169	-	6	2	
31日	-	80.36	78.27	-	904	921	-	169	170	-	4	2	
合計	682.04	1,771.13	1,670.60										
平均	62.00	73.80	72.63	907	899	913	170	170	170	3	5	2	

- 立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
 ※1 ガス温度は毎正時の平均値
 ※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和7年 4月

	ごみ焼却量 (t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去	
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	ボイラー 毎日設備 の除じん はボイラー スートブロ ーにより、 ろ過式集塵 装置はろ布 クリーニン グ装置	
1日	80.16	-	80.71	910	-	910	169	-	170	3	-	1		
2日	74.45	-	74.80	901	-	928	169	-	170	3	-	1		
3日	74.30	-	73.78	918	-	928	170	-	170	4	-	2		
4日	75.55	-	76.36	914	-	910	169	-	170	4	-	2		
5日	74.37	-	74.38	908	-	922	170	-	170	2	-	2		
6日	80.05	-	79.21	906	-	918	170	-	170	3	-	1		
7日	78.10	-	76.53	903	-	922	169	-	170	2	-	1		
8日	79.45	-	80.06	904	-	909	169	-	170	3	-	2		
9日	78.51	-	78.82	889	-	928	169	-	170	2	-	3		
10日	75.10	-	75.51	898	-	937	169	-	170	3	-	4		
11日	75.58	36.21	76.20	900	立上げ	927	169	立上げ	170	3	立上げ	2		
12日	74.66	75.95	42.36	900	887	立下げ	170	170	立下げ	3	5	立下げ		
13日	78.68	78.06	-	882	893	-	169	170	-	2	4	-		
14日	82.71	81.22	33.56	877	894	立上げ	170	170	立上げ	2	4	立上げ		
15日	77.42	77.99	81.77	894	890	907	170	169	170	4	6	2		
16日	75.11	73.87	74.66	904	890	916	169	170	170	4	6	4		
17日	71.97	70.96	72.12	910	890	913	169	170	170	2	7	2		
18日	74.76	72.53	76.46	909	891	922	169	170	170	1	6	1		
19日	81.83	82.14	83.77	903	890	910	170	170	170	1	4	1		
20日	80.27	80.30	82.80	905	895	927	170	170	170	1	4	1		
21日	80.11	30.03	79.53	910	立下げ	927	170	立下げ	170	2	立下げ	1		
22日	85.47	-	85.82	912	-	912	170	-	170	2	-	1		
23日	79.70	-	79.75	921	-	919	169	-	170	3	-	1		
24日	46.28	-	27.03	立下げ	-	立下げ	立下げ	-	立下げ	立下げ	-	立下げ		
25日														
26日														
27日			4月25日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉											
28日														
29日														
30日														
合計	1,834.59	759.26	1,665.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均	76.44	69.02	72.43	903	891	920	169	170	170	3	5	2		

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値