

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年 8月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	75.17	-	78.25	879	-	889	170	-	170	6	-	2	にボイラー より毎日設 備の除じん はボイラー スートブロ ーにより、 ろ過式集塵 装置はろ布 クリーニング 装置
2日	72.15	-	76.49	888	-	905	170	-	170	6	-	1	
3日	77.19	-	77.33	876	-	893	170	-	171	8	-	2	
4日	76.38	-	79.30	893	-	891	170	-	170	8	-	2	
5日	71.19	-	74.93	889	-	888	169	-	170	8	-	3	
6日	71.42	-	75.12	891	-	901	170	-	170	8	-	2	
7日	74.23	-	77.41	880	-	898	169	-	170	9	-	2	
8日	73.61	-	74.36	894	-	892	170	-	170	9	-	2	
9日	69.88	-	73.29	883	-	892	169	-	169	9	-	2	
10日	69.16	-	74.65	887	-	896	169	-	170	11	-	2	
11日	76.30	-	72.33	897	-	883	170	-	169	8	-	2	
12日	70.62	-	72.22	900	-	908	170	-	170	8	-	2	
13日	70.26	-	70.45	888	-	914	170	-	170	8	-	1	
14日	71.96	-	71.66	895	-	912	170	-	170	6	-	1	
15日	73.80	-	74.14	887	-	896	170	-	170	6	-	2	
16日	77.24	-	78.89	904	-	911	171	-	170	6	-	2	
17日	76.07	-	77.44	872	-	900	170	-	171	10	-	1	
18日	83.02	-	83.40	873	-	889	170	-	171	5	-	1	
19日	79.57	-	77.75	882	-	883	169	-	170	6	-	2	
20日	76.69	41.23	81.39	890	立上げ	890	170	立上げ	170	5	立上げ	1	
21日	80.19	80.60	27.82	884	905	立下げ	170	170	立下げ	4	4	立下げ	
22日	80.32	83.40	-	875	910	-	170	171	-	6	4	-	
23日	80.52	81.02	-	885	907	-	171	171	-	6	3	-	
24日	77.99	78.67	-	886	891	-	170	170	-	7	5	-	
25日	81.73	82.62	-	884	899	-	171	171	-	7	5	-	
26日	79.08	79.51	-	891	900	-	170	171	-	7	4	-	
27日	77.70	76.32	-	895	902	-	170	170	-	8	6	-	
28日	80.23	82.08	-	899	900	-	170	170	-	7	5	-	
29日	80.84	80.92	-	887	897	-	169	170	-	8	5	-	
30日	77.31	77.75	-	896	903	-	169	170	-	5	4	-	
31日	78.09	78.20	-	897	906	-	169	170	-	7	6	-	
合計	2,359.91	922.32	1,548.62										
平均	76.13	76.86	73.74	888	902	897	170	170	170	7	5	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年 7月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	-	67.61	73.38	-	894	898	-	170	170	-	7	2	にボイラー より毎日設 備の除じん はボイラー スートブロ ーにより、 ろ過式集塵 装置はろ布 クリーニング 装置
2日	-	68.51	70.47	-	896	898	-	170	170	-	5	3	
3日	-	70.01	73.05	-	883	899	-	170	170	-	6	3	
4日	-	71.88	73.63	-	878	901	-	170	171	-	4	3	
5日	-	70.34	73.01	-	890	898	-	170	170	-	4	2	
6日	-	72.80	76.35	-	887	898	-	171	170	-	6	3	
7日	-	75.99	78.06	-	883	898	-	170	170	-	6	4	
8日	-	71.12	74.07	-	887	898	-	170	170	-	7	4	
9日	-	72.03	74.58	-	887	910	-	170	171	-	6	4	
10日	-	74.04	75.43	-	876	905	-	170	170	-	5	4	
11日	-	71.35	73.72	-	883	911	-	170	170	-	4	5	
12日	-	73.54	75.57	-	888	917	-	170	170	-	3	3	
13日	-	72.43	75.36	-	894	906	-	170	170	-	4	3	
14日	38.05	75.06	76.33	立上げ	883	901	立上げ	170	170	立上げ	4	3	
15日	69.02	68.90	71.71	900	871	906	169	170	170	5	5	6	
16日	69.08	70.62	69.96	901	869	910	169	170	170	4	4	4	
17日	73.34	25.78	75.10	903	立下げ	894	170	立下げ	170	3	立下げ	3	
18日	71.57	-	73.14	896	-	909	169	-	170	3	-	2	
19日	71.14	-	73.76	892	-	885	169	-	170	3	-	5	
20日	75.08	-	74.27	882	-	867	170	-	170	8	-	4	
21日	75.91	-	76.39	897	-	899	169	-	170	7	-	3	
22日	69.20	-	71.54	887	-	885	169	-	171	7	-	3	
23日	74.65	-	77.30	904	-	893	170	-	171	6	-	2	
24日	72.43	-	75.92	895	-	888	170	-	170	7	-	2	
25日	73.98	-	75.71	901	-	903	170	-	169	8	-	2	
26日	71.56	-	74.71	896	-	897	170	-	171	7	-	2	
27日	74.15	-	76.93	883	-	900	169	-	170	6	-	2	
28日	72.60	-	74.13	870	-	884	170	-	170	6	-	2	
29日	70.49	-	72.33	895	-	908	170	-	171	7	-	2	
30日	73.98	-	76.66	886	-	900	169	-	170	6	-	2	
31日	76.72	-	78.03	893	-	892	170	-	170	6	-	2	
合計	1,272.95	1,172.01	2,310.60										
平均	70.72	68.94	74.54	893	884	899	170	170	170	6	5	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年 6月

	ごみ焼却量 (t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	-	70.10	72.87	-	892	899	-	169	170	-	8	2	ボイラー設備の除じんはボイラー ストローブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	-	71.34	73.29	-	887	892	-	170	170	-	8	2	
3日	-	67.46	69.13	-	897	892	-	170	170	-	12	2	
4日	-	70.65	71.73	-	886	883	-	170	170	-	8	2	
5日	-	70.56	73.61	-	885	888	-	170	170	-	9	2	
6日	-	71.45	73.90	-	900	887	-	169	170	-	8	2	
7日	-	70.47	72.30	-	905	883	-	170	170	-	8	2	
8日	-	66.88	71.45	-	896	887	-	170	170	-	8	3	
9日	-	69.26	70.74	-	902	885	-	170	170	-	10	3	
10日	-	63.28	66.77	-	894	904	-	171	171	-	11	3	
11日	-	63.26	64.94	-	900	893	-	170	170	-	11	3	
12日	-	67.88	68.71	-	895	897	-	170	170	-	7	4	
13日	-	64.69	66.56	-	893	883	-	170	170	-	9	3	
14日	-	65.96	69.19	-	897	878	-	170	170	-	5	3	
15日	-	67.07	69.41	-	892	885	-	170	171	-	8	4	
16日	-	70.52	75.48	-	895	894	-	170	171	-	8	3	
17日	-	65.32	65.68	-	901	889	-	170	170	-	8	4	
18日	-	69.89	23.03	-	912	立下げ	-	171	立下げ	-	7	立下げ	
19日	-	75.17	-	-	909	-	-	170	-	-	5	-	
20日	-	74.62	-	-	914	-	-	170	-	-	4	-	
21日	-	75.17	-	-	918	-	-	170	-	-	6	-	
22日	-	74.57	-	-	930	-	-	170	-	-	5	-	
23日	-	78.19	-	-	916	-	-	170	-	-	6	-	
24日	-	73.94	-	-	915	-	-	169	-	-	5	-	
25日	-	73.88	-	-	918	-	-	170	-	-	8	-	
26日	-	76.38	-	-	900	-	-	170	-	-	6	-	
27日	-	74.52	-	-	911	-	-	170	-	-	5	-	
28日	-	74.33	-	-	903	-	-	170	-	-	4	-	
29日	-	79.21	-	-	916	-	-	171	-	-	6	-	
30日	-	77.29	37.85	-	917	立上げ	-	170	立上げ	-	5	立上げ	
合計	-	2,133.31	1,256.64										
平均	-	71.11	66.14	-	903	889	-	170	170	-	7	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年 5月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日													ボイラー設備の除じんはボイラー ストローブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日													
3日	4月25日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉												
4日													
5日													
6日													
7日	38.80	-	-	立上げ	-	-	立上げ	-	-	立上げ	-	-	
8日	78.52	38.53	-	890	立上げ	-	169	立上げ	-	4	立上げ	-	
9日	75.13	76.87	38.25	886	888	立上げ	170	170	立上げ	4	7	立上げ	
10日	68.35	69.26	71.61	885	892	887	169	170	170	4	6	2	
11日	66.21	66.79	69.92	884	905	891	169	170	170	5	7	3	
12日	63.56	62.54	66.99	885	892	891	169	170	170	5	8	3	
13日	61.97	61.96	62.35	889	889	895	169	170	169	4	13	3	
14日	62.15	61.25	64.76	883	894	892	170	170	170	4	10	3	
15日	21.77	67.55	68.92	立下げ	897	894	立下げ	169	171	立下げ	8	3	
16日	-	74.23	77.18	-	902	899	-	171	171	-	10	3	
17日	-	72.27	74.50	-	912	909	-	170	170	-	8	3	
18日	-	71.17	73.52	-	900	897	-	170	170	-	10	3	
19日	-	73.61	76.19	-	901	907	-	170	170	-	10	3	
20日	-	68.89	70.29	-	908	916	-	170	170	-	11	2	
21日	-	67.17	69.61	-	900	913	-	170	170	-	11	2	
22日	-	71.94	71.91	-	898	906	-	170	170	-	9	3	
23日	-	68.52	70.21	-	908	912	-	170	170	-	13	3	
24日	-	71.90	73.15	-	901	911	-	170	170	-	7	3	
25日	-	73.12	75.75	-	906	911	-	170	169	-	7	3	
26日	-	74.10	77.20	-	904	898	-	170	170	-	8	3	
27日	-	70.19	73.60	-	911	916	-	170	170	-	9	2	
28日	-	70.20	72.22	-	903	908	-	170	170	-	8	2	
29日	-	68.61	70.01	-	909	914	-	170	170	-	12	3	
30日	-	74.14	77.77	-	904	908	-	170	170	-	6	2	
31日	-	72.64	74.08	-	907	904	-	170	170	-	6	3	
合計	536.46	1,647.45	1,619.99										
平均	59.61	68.64	70.43	886	901	904	169	170	170	4	9	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年 4月

	ごみ焼却量(t)			燃焼室ガス温度 (℃)※1 (第1燃焼室)			集じん器流入 燃焼ガス温度(℃)※1 (減温塔出口)			排ガス中一酸化炭素 濃度(ppm)※2 (集じん器出口)			冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばい じんの除去	
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉		
1日	68.08	-	70.14	895	-	901	169	-	170	8	-	4	ボイラー設備の除じんはボイラー スートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置	
2日	68.41	-	69.64	903	-	920	170	-	170	9	-	2		
3日	69.03	-	70.17	877	-	912	169	-	171	11	-	2		
4日	70.66	-	72.62	885	-	912	170	-	171	9	-	2		
5日	73.51	-	76.23	874	-	905	170	-	170	8	-	2		
6日	73.14	-	74.57	893	-	896	169	-	170	8	-	3		
7日	72.47	-	74.49	886	-	899	170	-	170	8	-	3		
8日	68.89	-	70.62	891	-	901	170	-	170	10	-	3		
9日	67.99	-	69.84	889	-	901	170	-	170	10	-	3		
10日	69.92	-	71.61	896	-	900	170	-	169	9	-	4		
11日	73.21	-	75.17	895	-	901	170	-	170	4	-	3		
12日	75.66	-	77.37	894	-	912	169	-	170	4	-	2		
13日	74.35	-	76.41	898	-	901	169	-	170	6	-	3		
14日	72.65	-	75.93	905	-	911	170	-	171	6	-	2		
15日	73.90	-	74.63	908	-	917	170	-	170	5	-	2		
16日	70.67	-	73.19	908	-	917	170	-	170	5	-	3		
17日	72.36	-	75.17	896	-	925	170	-	170	5	-	2		
18日	69.19	-	71.63	910	-	920	170	-	170	6	-	2		
19日	67.81	-	69.90	905	-	918	170	-	171	6	-	2		
20日	68.41	-	71.40	896	-	906	169	-	170	6	-	3		
21日	71.00	-	75.00	905	-	910	170	-	170	5	-	4		
22日	70.03	-	73.21	901	-	911	169	-	170	5	-	3		
23日	72.10	-	72.31	904	-	917	169	-	170	4	-	2		
24日	23.91	-	43.77	立下げ	-	立下げ	立下げ	-	立下げ	立下げ	-	立下げ		
25日														
26日														
27日			4月25日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉											
28日														
29日														
30日														
合計	1,657.35	-	1,725.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均	69.06	-	71.88	896	-	909	170	-	170	7	-	3		

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1 ガス温度は毎正時の平均値
※2 一酸化炭素濃度は連続測定の平均値