# 浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 9月

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 置賜広域行政事務組合 | | 浸出水処理方式 | 生物処理(接触ばっき) | |
| 施設名 | 浅川最終処分場 | | 浸出水処理能力 | 85㎥／日 | |
| 施設所在地 | 米沢市大字浅川1908番地 | | 調整槽容量 | 680㎥＋3，300㎥ | |
| 埋立地面積 | 第1埋立地 | 40，300㎡ | 埋立地容積 | 第1埋立地 | 234，100㎥ |
| | 第2埋立地 | 20，770㎡ | | 第2埋立地 | 89，330㎥ |
| | 合計 | 61，070㎡ | | 合計 | 323，430㎥ |

| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 | | |
|---|---|---|
| 埋　立　物 | 重量(t) | |
| 焼却灰(焼却施設より) | | |
| 不燃物(粗大ごみ処理施設より) | | |
| 川土砂(構成市町水路清掃) | | |
| 汚泥(浸出水処理施設より) | | |
| 覆　土　量 | | |
| 合　　計 | | |
| 埋立残余容量 | | |

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | | |
| ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | |

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

| 地下水及び放流水の水質測定結果 | | | |
|---|---|---|---|
| 分　析　項　目 | 放流水 | 地下水(東側) | 地下水(北側) |
| 水素イオン濃度 | ※2　7.4 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※2　3.5mg/ℓ | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | ※1　9.0mg/ℓ | | |
| 浮遊物質(SS) | ※1　1.3mg/ℓ | | |
| 窒素含有量(T－N) | ※2　2.5mg/ℓ | | |
| 塩化物イオン | | 9.10mg/ℓ | 10.00mg/ℓ |
| 電気伝導率 | | 17.5mS/m | 11.5mS/m |
| 採水日 | 令和8年 9月 2日 | 令和8年 9月 7日 | |
| 測定結果日　※1 | 令和8年 9月 7日 | 令和8年 9月11日 | |
| 測定結果日　※2 | 令和8年 9月24日 | | |

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

# 浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 8月

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 置賜広域行政事務組合 | | 浸出水処理方式 | 生物処理(接触ばっき) | |
| 施設名 | 浅川最終処分場 | | 浸出水処理能力 | 85㎥／日 | |
| 施設所在地 | 米沢市大字浅川1908番地 | | 調整槽容量 | 680㎥＋3，300㎥ | |
| 埋立地面積 | 第1埋立地 | 40，300㎡ | 埋立地容積 | 第1埋立地 | 234，100㎥ |
| | 第2埋立地 | 20，770㎡ | | 第2埋立地 | 89，330㎥ |
| | 合計 | 61，070㎡ | | 合計 | 323，430㎥ |

| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 | | |
|---|---|---|
| 埋　立　物 | 重量(t) | |
| 焼却灰(焼却施設より) | | |
| 不燃物(粗大ごみ処理施設より) | | |
| 川土砂(構成市町水路清掃) | | |
| 汚泥(浸出水処理施設より) | | |
| 覆　土　量 | | |
| 合　　計 | | |
| 埋立残余容量 | | |

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

| 地下水及び放流水の水質測定結果 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分　析　項　目 | 放流水 | | 地下水(東側) | 地下水(北側) |
| 水素イオン濃度 | ※2 | 7.2 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※2 | 2.4mg/ℓ | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | ※1 | 7.9mg/ℓ | | |
| 浮遊物質(SS) | ※1 | 1.3mg/ℓ | | |
| 窒素含有量(T－N) | ※2 | 2.4mg/ℓ | | |
| 塩化物イオン | | | 6.20mg/ℓ | 9.70mg/ℓ |
| 電気伝導率 | | | 10.0mS/m | 12.0mS/m |
| 採水日 | 令和8年 8月 3日 | | 令和8年 8月 5日 | |
| 測定結果日 ※1 | 令和8年 8月 7日 | | 令和8年 8月10日 | |
| ※2 | 令和8年 8月24日 | | | |

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

# 浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 7月

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 置賜広域行政事務組合 | | 浸出水処理方式 | 生物処理(接触ばっき) | |
| 施設名 | 浅川最終処分場 | | 浸出水処理能力 | 85㎥／日 | |
| 施設所在地 | 米沢市大字浅川1908番地 | | 調整槽容量 | 680㎥＋3，300㎥ | |
| 埋立地面積 | 第1埋立地 | 40，300㎡ | 埋立地容積 | 第1埋立地 | 234，100㎥ |
| | 第2埋立地 | 20，770㎡ | | 第2埋立地 | 89，330㎥ |
| | 合計 | 61，070㎡ | | 合計 | 323，430㎥ |

| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 | | |
|---|---|---|
| 埋　立　物 | 重量(t) | |
| 焼却灰(焼却施設より) | | |
| 不燃物(粗大ごみ処理施設より) | | |
| 川土砂(構成市町水路清掃) | | |
| 汚泥(浸出水処理施設より) | | |
| 覆　土　量 | | |
| 合　　計 | | |
| 埋立残余容量 | | |

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

| 地下水及び放流水の水質測定結果 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分　析　項　目 | 放流水 | | 地下水(東側) | 地下水(北側) |
| 水素イオン濃度 | ※2 | 7.0 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※2 | 10.0mg/ℓ | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | ※1 | 15.0mg/ℓ | | |
| 浮遊物質(SS) | ※1 | 4.5mg/ℓ | | |
| 窒素含有量(T－N) | ※2 | 2.8mg/ℓ | | |
| 塩化物イオン | | | 7.20mg/ℓ | 9.70mg/ℓ |
| 電気伝導率 | | | 11.7mS/m | 11.3mS/m |
| 採水日 | 令和8年 7月 1日 | | 令和8年 7月 6日 | |
| 測定結果日 ※1 | 令和8年 7月 6日 | | 令和8年 7月 9日 | |
| ※2 | 令和8年 7月22日 | | | |

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

# 浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 6月

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 置賜広域行政事務組合 | | 浸出水処理方式 | 生物処理(接触ばっき) | |
| 施設名 | 浅川最終処分場 | | 浸出水処理能力 | 85㎥／日 | |
| 施設所在地 | 米沢市大字浅川1908番地 | | 調整槽容量 | 680㎥＋3，300㎥ | |
| 埋立地面積 | 第1埋立地 | 40，300㎡ | 埋立地容積 | 第1埋立地 | 234，100㎥ |
| | 第2埋立地 | 20，770㎡ | | 第2埋立地 | 89，330㎥ |
| | 合計 | 61，070㎡ | | 合計 | 323，430㎥ |

| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 | | |
|---|---|---|
| 埋　立　物 | 重量(t) | |
| 焼却灰(焼却施設より) | | |
| 不燃物(粗大ごみ処理施設より) | | |
| 川土砂(構成市町水路清掃) | | |
| 汚泥(浸出水処理施設より) | | |
| 覆　土　量 | | |
| 合　　計 | | |
| 埋立残余容量 | | |

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | | |
| ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

| 地下水及び放流水の水質測定結果 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分　析　項　目 | 放流水 | | 地下水(東側) | 地下水(北側) |
| 水素イオン濃度 | ※2 | 7.5 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※2 | 14.0mg/ℓ | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | ※1 | 21.0mg/ℓ | | |
| 浮遊物質(SS) | ※1 | 2.9mg/ℓ | | |
| 窒素含有量(T－N) | ※2 | 2.0mg/ℓ | | |
| 塩化物イオン | | | 7.30mg/ℓ | 9.70mg/ℓ |
| 電気伝導率 | | | 17.5mS/m | 11.9mS/m |
| 採水日 | 令和8年 6月 1日 | | 令和8年 6月 1日 | |
| 測定結果日 ※1 | 令和8年 6月 5日 | | 令和8年 6月 2日 | |
| ※2 | 令和8年 6月22日 | | | |

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

# 浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 5月

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 置賜広域行政事務組合 | | 浸出水処理方式 | 生物処理(接触ばっき) | |
| 施設名 | 浅川最終処分場 | | 浸出水処理能力 | 85㎥／日 | |
| 施設所在地 | 米沢市大字浅川1908番地 | | 調整槽容量 | 680㎥＋3，300㎥ | |
| 埋立地面積 | 第1埋立地 | 40，300㎡ | 埋立地容積 | 第1埋立地 | 234，100㎥ |
| | 第2埋立地 | 20，770㎡ | | 第2埋立地 | 89，330㎥ |
| | 合計 | 61，070㎡ | | 合計 | 323，430㎥ |

| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 | | |
|---|---|---|
| 埋　立　物 | 重量(t) | |
| 焼却灰(焼却施設より) | | |
| 不燃物(粗大ごみ処理施設より) | | |
| 川土砂(構成市町水路清掃) | | |
| 汚泥(浸出水処理施設より) | | |
| 覆　土　量 | | |
| 合　　計 | | |
| 埋立残余容量 | | |

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

| 地下水及び放流水の水質測定結果 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分　析　項　目 | 放流水 | | 地下水(東側) | 地下水(北側) |
| 水素イオン濃度 | ※2 | 7.2 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※2 | 7.6mg/ℓ | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | ※1 | 13.0mg/ℓ | | |
| 浮遊物質(SS) | ※1 | 2.7mg/ℓ | | |
| 窒素含有量(T－N) | ※2 | 2.1mg/ℓ | | |
| 塩化物イオン | | | 8.30mg/ℓ | 11.00mg/ℓ |
| 電気伝導率 | | | 17.4mS/m | 13.5mS/m |
| 採水日 | 令和8年 5月11日 | | 令和8年 5月18日 | |
| 測定結果日 ※1 | 令和8年 5月15日 | | 令和8年 5月19日 | |
| ※2 | 令和8年 5月30日 | | | |

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

# 浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 4月

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 置賜広域行政事務組合 | | 浸出水処理方式 | 生物処理(接触ばっき) | |
| 施設名 | 浅川最終処分場 | | 浸出水処理能力 | 85㎥／日 | |
| 施設所在地 | 米沢市大字浅川1908番地 | | 調整槽容量 | 680㎥＋3，300㎥ | |
| 埋立地面積 | 第1埋立地 | 40，300㎡ | 埋立地容積 | 第1埋立地 | 234，100㎥ |
| | 第2埋立地 | 20，770㎡ | | 第2埋立地 | 89，330㎥ |
| | 合計 | 61，070㎡ | | 合計 | 323，430㎥ |

| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 | | |
|---|---|---|
| 埋　立　物 | 重量(t) | |
| 焼却灰(焼却施設より) | | |
| 不燃物(粗大ごみ処理施設より) | | |
| 川土砂(構成市町水路清掃) | | |
| 汚泥(浸出水処理施設より) | | |
| 覆　土　量 | | |
| 合　　計 | | |
| 埋立残余容量 | | |

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | | |
| ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | |

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

| 地下水及び放流水の水質測定結果 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分　析　項　目 | 放流水 | | 地下水(東側) | 地下水(北側) |
| 水素イオン濃度 | ※2 | 7.6 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ※2 | 4.6mg/ℓ | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | ※1 | 16.0mg/ℓ | | |
| 浮遊物質(SS) | ※1 | 1.6mg/ℓ | | |
| 窒素含有量(T－N) | ※2 | 2.8mg/ℓ | | |
| 塩化物イオン | | | 8.30mg/ℓ | 14.00mg/ℓ |
| 電気伝導率 | | | 18.1mS/m | 12.1mS/m |
| 採水日 | 令和8年 4月 1日 | | 令和8年 4月20日 | |
| 測定結果日 ※1 | 令和8年 4月 6日 | | 令和8年 4月23日 | |
| ※2 | 令和8年 4月22日 | | | |

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等