

浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 8月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85m ³ /日	
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地		調整槽容量	680m ³ +3,300m ³	
埋立地面積	第1埋立地	40,300m ²	埋立地容積	第1埋立地	234,100m ³
	第2埋立地	20,770m ²		第2埋立地	89,330m ³
	合計	61,070m ²		合計	323,430m ³

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋立物	重量(t)	
焼却灰(焼却施設より)		
不燃物(粗大ごみ処理施設より)		
川土砂(構成市町水路清掃)		
汚泥(浸出水処理施設より)		
覆土量		
合計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み															
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

地下水及び放流水の水質測定結果				
分 析 項 目	放流水		地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2	7.2		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2	2.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1	7.9mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1	1.3mg/ℓ		
窒素含有量(T-N)	※2	2.4mg/ℓ		
塩化物イオン			6.20mg/ℓ	9.70mg/ℓ
電気伝導率			10.0mS/m	12.0mS/m
採水日		令和8年 8月 3日	令和8年 8月 5日	
測定結果日	※1	令和8年 8月 7日	令和8年 8月10日	
	※2	令和8年 8月24日		
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等				

浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 7月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85m ³ /日	
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地		調整槽容量	680m ³ +3,300m ³	
埋立地面積	第1埋立地	40,300m ²	埋立地容積	第1埋立地	234,100m ³
	第2埋立地	20,770m ²		第2埋立地	89,330m ³
	合計	61,070m ²		合計	323,430m ³

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋立物	重量(t)	
焼却灰(焼却施設より)		
不燃物(粗大ごみ処理施設より)		
川土砂(構成市町水路清掃)		
汚泥(浸出水処理施設より)		
覆土量		
合計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○				○	○	○	○			○	○	○	○	○	
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み															
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

地下水及び放流水の水質測定結果				
分 析 項 目	放流水		地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2	7.0		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2	10.0mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1	15.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1	4.5mg/ℓ		
窒素含有量(T-N)	※2	2.8mg/ℓ		
塩化物イオン			7.20mg/ℓ	9.70mg/ℓ
電気伝導率			11.7mS/m	11.3mS/m
採水日		令和8年 7月 1日	令和8年 7月 6日	
測定結果日	※1	令和8年 7月 6日	令和8年 7月 9日	
	※2	令和8年 7月 22日		
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等				

浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 6月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85m ³ /日	
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地		調整槽容量	680m ³ +3,300m ³	
埋立地面積	第1埋立地	40,300m ²	埋立地容積	第1埋立地	234,100m ³
	第2埋立地	20,770m ²		第2埋立地	89,330m ³
	合計	61,070m ²		合計	323,430m ³

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋立物	重量(t)	
焼却灰(焼却施設より)		
不燃物(粗大ごみ処理施設より)		
川土砂(構成市町水路清掃)		
汚泥(浸出水処理施設より)		
覆土量		
合計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み															
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

地下水及び放流水の水質測定結果				
分 析 項 目	放流水		地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2	7.5		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2	14.0mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1	21.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1	2.9mg/ℓ		
窒素含有量(T-N)	※2	2.0mg/ℓ		
塩化物イオン			7.30mg/ℓ	9.70mg/ℓ
電気伝導率			17.5mS/m	11.9mS/m
採水日	令和8年 6月 1日		令和8年 6月 1日	
測定結果日	※1	令和8年 6月 5日	令和8年 6月 2日	
	※2	令和8年 6月 22日		
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等				

浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 5月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85m ³ /日	
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地		調整槽容量	680m ³ +3,300m ³	
埋立地面積	第1埋立地	40,300m ²	埋立地容積	第1埋立地	234,100m ³
	第2埋立地	20,770m ²		第2埋立地	89,330m ³
	合計	61,070m ²		合計	323,430m ³

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋立物	重量(t)	
焼却灰(焼却施設より)		
不燃物(粗大ごみ処理施設より)		
川土砂(構成市町水路清掃)		
汚泥(浸出水処理施設より)		
覆土量		
合計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○						○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み															
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

地下水及び放流水の水質測定結果			
分 析 項 目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2 7.2		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2 7.6mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1 13.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1 2.7mg/ℓ		
窒素含有量(T-N)	※2 2.1mg/ℓ		
塩化物イオン		8.30mg/ℓ	11.00mg/ℓ
電気伝導率		17.4mS/m	13.5mS/m
採水日	令和8年 5月11日	令和8年 5月18日	
測定結果日	※1 令和8年 5月15日	令和8年 5月19日	
	※2 令和8年 5月30日		
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

浅川最終処分場(第1処分場) 維持管理状況記録票

令和8年 4月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85m ³ /日	
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地		調整槽容量	680m ³ +3,300m ³	
埋立地面積	第1埋立地	40,300m ²	埋立地容積	第1埋立地	234,100m ³
	第2埋立地	20,770m ²		第2埋立地	89,330m ³
	合計	61,070m ²		合計	323,430m ³

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋立物	重量(t)	
焼却灰(焼却施設より)		
不燃物(粗大ごみ処理施設より)		
川土砂(構成市町水路清掃)		
汚泥(浸出水処理施設より)		
覆土量		
合計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○	○	○	○	○			○	○		○		
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み															
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

地下水及び放流水の水質測定結果				
分 析 項 目	放流水		地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2	7.6		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2	4.6mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1	16.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1	1.6mg/ℓ		
窒素含有量(T-N)	※2	2.8mg/ℓ		
塩化物イオン			8.30mg/ℓ	14.00mg/ℓ
電気伝導率			18.1mS/m	12.1mS/m
採水日		令和8年 4月 1日	令和8年 4月 20日	
測定結果日	※1	令和8年 4月 6日	令和8年 4月 23日	
	※2	令和8年 4月 22日		
◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等				